

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y

OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

Husova č.p. 82, 513 13 Semily

Č.j.: SÚ/536/11

V Semilech dne 9.3.2011

Zn.: SÚ 160/11-S

Vyřizuje: Suchardová

Tel.: 481 629 273

E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Stavebník:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst.1 písm.f) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění novel (dále jen "stavební zákon"), s působností dle §190 stavebního zákona, ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle §84 až §91 a §109 až §114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 20.1.2011 podal ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje Pavel Munzar Projektování elektrických zařízení, nar. 26.1.1963, Fügnerova 42, 5543 01 Vrchlabí – Podhůří (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Vydává podle §79 a §92 stavebního zákona a §9 vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

a podle §115 stavebního zákona a §5 a §6 vyhlášky číslo 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Bozkov - kabelové vedení nn pro RD Nesvadbová, k.ú. Bozkov

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. čísla 587/8, 587/9, 590/5, 1817 a 1817 PK
v katastrálním území Bozkov, obec Bozkov.

Stavba obsahuje:

- Nové kabelové vedení se provádí z důvodu požadavku na připojení budoucího RD na pozemku par. číslo 587/8 v kat. území Bozkov. Stávající kabel 1-AYKY 3Bx120+70mm², který je veden na pozemek par. číslo 590/5 podél jižní hranice pozemku bude v jihozápadním rohu pozemku přerušen. Na kabel budou osazeny dvě spojky SMH4. Kabel bude nesmyčkován do nového pilíře SR402 (ozn „S1“), který bude osazen na hranici mezi pozemky par. čísla 587/8 a 587/9 v kat. území Bozkov u hranice s pozemkem par. číslo 1817 kat. území Bozkov. K pilíři musí být zachován volný přístup z veřejné komunikace. Nové kabelové vedení 2x1-AYKY 3Bx120+70mm² bude vedeno na pozemku par. číslo 1817 a 1817 PK kat. území Bozkov těsně podél severní hranice pozemku. Kabely 1-AYKY 3Bx120+70mm² budou uloženy v zemi v ochranných trubkách KOPOFLEX 110. Délka nového úseku kabelového vedení - 78 m (dvojité vedení).

II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. čísla 587/8, 587/9, 590/5, 1817 a 1817 PK v katastrálním území Bozkov, obec Bozkov tak, jak je zakresleno v ověřené projektové dokumentaci, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb; kopie situačního výkresu je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavební pozemek se nevymezuje, jedná se o podzemní stavbu.

III.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Pavel Munzar – Projektování elektrických zařízení, Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí – autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu
2. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon číslo 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády číslo 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u staveniště štítek o povolení stavby (tabulka "Stavba povolena") se stanovenými identifikačními údaji a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
4. Na stavbě musí být veden stavební deník.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení. Stavebník písemně oznámí odborně způsobilého dodavatele stavebnímu úřadu min. 14 dní před zahájením stavebních prací.
8. Na stavbě bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu.
9. Před zahájením stavby musí být vytyčena všechna podzemní vedení a zařízení dle vyjádření správců jednotlivých sítí.
10. Při realizaci stavby dojde ke styku s podzemními vedeními telekomunikační sítě a rozvodných inženýrských sítí a proto je nutno v celém rozsahu respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních společností: Telefonica O2, a.s. ze dne 1.12.2010 č.j.: 144985/10; ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 6.12.2010 zn:001030862584 a obce Bozkov ze dne 13.12.2010 č.j.: 292/2010.
11. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen dle §22 odst.2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, při jakýchkoliv zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Praha (nejbližší smluvní organizace pro Semily je Muzeum Českého ráje Turnov, Skálova 71, Dr. Prostředník) a zároveň umožnit provedení případného výzkumu na dotčeném území. Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen oznámit nejbližšímu muzeu, případně prostřednictvím místně příslušné obce i případné náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdíva, jámek, hrobů, atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeologického výzkumu (§23 památkového zákona).
12. S nepoužitelnými stavebními odpady vzniklými při stavbě je třeba nakládat v souladu s ustanovením zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Doklady o likvidaci všech vzniklých odpadů budou stavebníkem uschovány pro případnou pozdější kontrolu.
13. Minimálně 15 dní před zahájením stavby budou o této skutečnosti prokazatelně informováni vlastníci pozemků dotčených stavbou. O ukončení stavby na pozemku a předání dotčeného pozemku jejich vlastníkovi bude sepsán zápis, který bude předložen k žádosti o provedení kolaudačního souhlasu.

14. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a to:
 - V celé trase kabelového vedení na pozemcích vedených v zemědělském půdním fondu bude sejmuta kulturní vrstva (ornice) v tzv. drnu a následně vrácena zpět.
 - Práce budou prováděny po sklizni zemědělských produktů.
 - Pozemky dotčené stavbou musí být po skončení vlastní stavby uvedeny do takového stavu, aby jej bylo možno nadále užívat pro zemědělskou činnost.
15. Staveniště musí být označeno tabulkou "Stavba povolena". Na stavbě musí být veden stavební deník.
16. Stavba bude dokončena do 31.12.2011.
17. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného na žádost stavebníka příslušným stavebním úřadem. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří:
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby.
 - Doklady o provedených zkouškách a revizích
 - Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy:
 - Souhlasy vlastníků či správců dotčených pozemků, staveb a inženýrských sítí s ukončením prací – zápisy o provedených kontrolách, převzetí dotčeného.
 - Geometrické zaměření stavby.

IV.

Rozhoduje o vykonatelnosti rozhodnutí

- Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby, než nabude právní moci územní rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 20.1.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle §78 odst.1 stavebního zákona v souladu s §140 odst.1 správního řádu usnesením podle §140 odst.4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 1.3.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §86 a §111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, kterou je ÚPSÚ Bozkov a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- ČEZ Distribuce, a.s.: Vyjádření ze dne 6.12.2010 zn: 001030862584.
- Obec Bozkov: Vyjádření ze dne 13.12.2010 č.j.: 292/2010.
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s.: Vyjádření ze dne 1.12.2010 č.j.: 144985/10.
- Městský úřad Semily, odbor životního prostředí: Závazné stanovisko odboru životního prostředí - souhrnné ze dne 28.12.2010 č.j.: ŽP/2898/10.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad odložil vykonatelnost stavebního povolení, neboť stavební povolení lze vykonat jen pokud je stavba pravomocně umístěna.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ivana Jačková, Marek Blažek, Ing. Jolana Blažková, František Lubas, Ludmila Nosková, Aleš Blažek, Šárka Buriánová, Marek Blažek, Lucie Zonygová, Zdeňka Blažková, Marie Knöchelová, Libuše Tůmová, Zuzana Nesvadbová, Jiří Hršel, Obec Bozkov, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, ČEZ ICT Services, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle §93 odst.1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

M i r o s l a v K o v á ř
zastupující ve funkci vedoucího SÚ

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:*Žadatel – stavebník:*

ČEZ Distribuce, a.s. – zastoupený na základě plné moci Pavlem Munzarem, Projektování elektrických zařízení, Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí

Obec:

Obec Bozkov, IDDS: bz9an9g

Další účastníci územního řízení dle §85 odst.2 stavebního zákona (v souladu s ust. § 92 odst.3 stav. zákona doručení veřejnou vyhláškou):

Ivana Jačková, Bozkov č.p. 273, 512 13 Bozkov

Marek Blažek, Bozkov č.p. 283, 512 13 Bozkov

Ing. Jolana Blažková, Bozkov č.p. 283, 512 13 Bozkov

František Lubas, Bozkov č.p. 123, 512 13 Bozkov

Ludmila Nosková, Jiráskovo nábřeží č.p. 712, 468 22 Železný Brod

Aleš Blažek, Bozkov č.p. 228, 512 13 Bozkov

Šárka Buriánová, Bozkov č.p. 141, 512 13 Bozkov

Marek Blažek, Bozkov č.p. 283, 512 13 Bozkov

Lucie Zonygová, Bozkov č.p. 106, 512 13 Bozkov

Zdeňka Blažková, Bozkov č.p. 228, 512 13 Bozkov

Marie Knöchelová, Singoldanger č.p. 36, 86399 Bobingen, Německo

Libuše Tůmová, Bozkov č.p. 106, 512 13 Bozkov

Zuzana Nesvadbová, Bozkov č.p. 36, 512 13 Bozkov

Jiří Hršel, Purkyňova č.p. 860, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h

ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i

Další účastníci stavebního řízení:

Ivana Jačková, Bozkov č.p. 273, 512 13 Bozkov

Marek Blažek, Bozkov č.p. 283, 512 13 Bozkov

Ing. Jolana Blažková, Bozkov č.p. 283, 512 13 Bozkov

František Lubas, Bozkov č.p. 123, 512 13 Bozkov

Ludmila Nosková, Jiráskovo nábřeží č.p. 712, 468 22 Železný Brod

Aleš Blažek, Bozkov č.p. 228, 512 13 Bozkov

Šárka Buriánová, Bozkov č.p. 141, 512 13 Bozkov

Marek Blažek, Bozkov č.p. 283, 512 13 Bozkov

Lucie Zonygová, Bozkov č.p. 106, 512 13 Bozkov

Zdeňka Blažková, Bozkov č.p. 228, 512 13 Bozkov

Marie Knöchelová, Singoldanger č.p. 36, 86399 Bobingen, Německo

Libuše Tůmová, Bozkov č.p. 106, 512 13 Bozkov

Zuzana Nesvadbová, Bozkov č.p. 36, 512 13 Bozkov

Jiří Hršel, Purkyňova č.p. 860, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h

ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i

Na vědomí:*Dotčené orgány:*

Dotčené správní úřady

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova č.p. 82, 513 13 Semily

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

Ostatní:

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.



BAREVNÉ ZNAČENÍ :

- přítl s rozpojovací skříní SR402
- uzemnění - páspek FeZn 30x4x0,20m
- kabelové vedení
- stávající kabel AVKY 3BX120+70
- stávající kabel AVKY 3BX240+120
- stávající kabel AVKY 3BX120+70
- stávající kabel VVO

POZNÁMKA :

(S1) - přítl SR402/NK-F2W - osadit na hranici p.p. č.597/8 a p.p. č.597/9
K přítl musí být zachován volný přístup z veřejné komunikace.
Kabel AVKY 3BX120+70 bude uložení v zemi ve volném terénu v ochranné korunkované trubce KORUPEX 110. Hloubka uložení 70cm.
Po celé délce kabelové trasy bude cca 20cm nad kabelem položena výstražná folie PVC 33cm.

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních sítí včetně místních!!!

SOUSTAVA : 3 + PEN 3 x 400/230V AC 50Hz - TN-C
OSOUBANA : SAMOČINNÝM ODPLOJENÍM OD ZDROJE DLE PNE 33 0000-1

OBJEDAVATEL ČEZ Distribuce, a.s. Technická 874/8 CZ-405 02 Děčín 4		PROJEKTANT Pavel Munzar	
VÝKONOVATEL Pavel Munzar		PRŮJEMNÁ SITUACE STAVBY M 1 : 1 000	
K ÚJ. BOZKOV		ČÍSLO ZÁKAZKY IV-12-2007795	
BOZKOV - kabelové vedení nm pro RD, Nesvadbová		STAVBA Projekt	
		DATUM 12/2010	
		FORMÁT 2 x A4	
		MĚRITVO 1 : 1 000	
		ČÍSLO PŘÍLOHY C 1	