

Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby (objektu)

dne: 27.10.2005

Zhotovitel: STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC a.s. Praha
odštěpný závod Liberec
Londýnská 564, 460 11, Liberec 11

Provozní jednotka: 7 Vedoucí PJ (stavbyvedoucí): stav. Bittner Václav

Objednatel: Obec Bozkov
Bozkov 270
512 12 Bozkov, Okres Semily
Stavební dozor: p. Zilvar Oldřich

Název stavby: Zlepšení příležitostí pro volný čas, zlepšení místního programu pobytu a vyšší atraktivity lokality

Místo stavby: Bozkov

Smlouva o dílo číslo: 04/2 71 22 023 číslo stavby : 71 023

Cena včetně DPH: 2 029 100 Kč

Ostatní účastníci: Ing. Jakubík Petr

Popis provedených prací:

Zřízení drenáže do DN 125 mm, včetně výkopu rýhy a obsypu drceným kamenivem.
Urovnání podkladu vozovky asf.recyklátem – doplnění konstrukčních vrstev asf.recyklátem a štěrkodrtí.
Provedení živičného vsuvu z AR.I III tl. 4 cm a provedení pokládky obrušné vrstvy z ABJ III v tl. 5 cm v celkovém rozsahu.

Odpočívadla z dlážděných kostek C 10/10 včetně dodání stolů a lavic. Osazení a dodání dopr. značek, včetně sloupků.

Zjištěné závady: nejsou
Zjištěné nedodělky: nejsou

Lhůta na odstranění závad: _____
nedodělků : _____

Předávané podklady: 1 x protokol o rozboru živičné směsi č. 248/2005.32

Záruční doba: 36 měsíců

Začíná dnem : 27.10.2005


Ostatní ujednání:

Dodavatel neručí za vady vzniklé špatnou únosností podkladních vrstev stávající vozovky, které neprováděl.

Prohlášení o předání a převzetí:

Zhotovitel dnešním dnem odevzdává dílo odběrateli, který jej tímto přijímá k trvalému užívání a nemá dalších požadavků a připomínek.

p. Douček Stanislav
za odběratele



Bittner Václav
za zhotovitele



Stavby silnic a železnic, a.s.
oblast Čechy východ
závod Liberec
460 11 Liberec 11, Londýnská 564

(29)

STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a.s.

Laboratoř Čechy východ

pracoviště Liberec

460 11 Liberec, Londýnská ul.

Rozbor živičné směsi Marshallova zkouška Mezerovitost

strana : 1
počet stran : 2

Laboratoř se základní způsobilostí č. : 104

laboratoř živic

Adresa : Liberecká obalovna s.r.o., Hrádecká 247, 460 01, Liberec 33 - Machnín

Č. protokolu : 248/2005.32

Jméno a adresa zákazníka : **Ing. Hnízdo, Liberecká obalovna s.r.o.**
stav. Bittner, HS 7, závod Liberec, SSŽ a.s.

Druh směsi : **ABS I**
Č.výrobního předpisu: **57 - 04 - 02**
Teplota směsi : **173 °C**

Název st. : **71005**

Místo odběru : **LO**
Datum odběru : **16.9.2005**
Odběr provedl : **Drbohlavová**
Datum přijetí : **16.9.2005**

Místo st.: **Bozkov - Cimbál**

Konstrukce : **obrusná vrstva**

Lab. číslo vzorku : **330/2005**

Datum provedení zk. : **16.9.2005**
Datum Marshall. zk. : **19.9.2005**
Zkoušku provedl : **Drbohlavová**

Marshallova zkouška dle ČSN 73 6160 čl. 164 - 189
Rozbor živičné směsi dle ČSN 73 6160 čl. 131 - 161
Stanovení objemové hmotnosti dle ČSN 73 6160 čl. 81 - 86
Stanovení mezerovitosti zhutněné živičné směsi dle ČSN 73 6160 čl. 87

Prohlášení (1) : protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Prohlášení (2) : na vyhodnocení dle ČSN 73 6121 se nevztahuje Osvědčení o správné činnosti laboratoře.

Poznámka : výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek.

Protokol schválil : **Drbohlavová**
Dne : **19.9.2005**

Podpis :

Stávy silnic a železnic, a.s.
Laboratoř Čechy východ
pracoviště Liberec

Druh pojiva	50/70	Stabilita (kN)	9,5
Objem. Hmotnost g.cm ⁻³	2,596	Přetvoření (10 ⁻¹ mm)	35
Počet úderů dle Marshalla	2 x 75	Míra tuhosti (%)	27,1

Výsledky zkoušky	
Zrnitost kamenné směsi	
Otvor síta mm	Propad %
16	100,0
11	95,9
8	66,0
4	42,2
2	27,4
1	17,9
0,5	13,4
0,25	10,7
0,125	8,8
0,09	8,0
Obsah asfaltu celkem(%)	
5,5	
Mezerovitost (%)	
2,8	

Průkazní zkoušky			
Zrnitost kamenné směsi	Hraniční křivky zrnitosti		
	Propad %	Dolní propad %	Horní propad %
	100,0	100,0	100,0
	97,8	91,8	100,0
	75,0	65,0	85,0
	45,7	35,7	55,7
	31,4	23,4	39,4
	20,5	12,5	28,5
	15,1	7,1	23,1
	11,9	5,0	19,9
	9,1	5,0	17,1
	8,0	5,0	11,0
Obsah asfaltu (%)			
5,5 ± 0,5			
Mezerovitost (%)			
3 - 5 ± 1			

